

Příloha k usnesení č. 26/2013 – zápis ze zastupitelstva konaného dne 19.6.2013

- 1) Vedení VN je nutné umístit co nejvíce ke kraji živičného povrchu vozovky tak, jak je uvedeno v příloze mapy, aby nebyla znemožněna budoucí výstavba vodovodu a kanalizace.
- 2) V místě, kde má vést u č.p. 9 vedení VN kolem památného a státem chráněného dubu je nutné dodržet řízený podvrst v délce 77m tak, jak je uvedeno v závazném stanovisku Městského úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí.
- 3) V místě, kde výstavba prochází přes stávající vodoteč a dále splaškovou kanalizaci a vodovod v majetku K.V.P. Gastro, a.s., Motel Poddubí č.p. 49, požadujeme před zásypem výkopu protokolární předání vč. fotodokumentace zástupci obce Kaliště.
- 4) Při umístění nové TS je nutné mít souhlas majitele pozemku.
- 5) Žádáme, aby po realizaci výstavby kabelového vedení zůstaly funkční všechny sloupy, na nichž je umístěno veřejné osvětlení a aby byly veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. V místech kabelového vedení VN vozovkou bude výkop řádně zhutněn a provedeny zkoušky zhutnění. Živičný kryt vozovky bude proříznut o řádově 150 mm širší než výkop pro kabelovou trasu. Po dokončení stavby bude kryt vozovky proveden živičnou směsí a spára mezi novou a stávající živicí bude ochráněna asfaltovou zálivkou.
- 6) Požadujeme, aby před zásypem kabelu trasy VN byla umožněna kontrola a po dokončení díla protokolární předání vč. výsledků zkoušek zhutnění zástupci obce Kaliště.
- 7) Stavebník je povinen zajistit průjezdnost komunikace po celou dobu výstavby.

