

Příloha k usnesení č. 47/2013

- 1) Vedení VN je nutné umístit co nejvíce ke kraji živičného povrchu vozovky tak, jak je uvedeno v příloze mapy, aby nebyla znemožněna budoucí výstavba vodovodu a kanalizace.
- 2) Žádáme, aby byly veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. V místech kabelového vedení VN vozovkou bude výkop řádně zhutněn a provedeny zkoušky zhutnění. Živičný kryt vozovky bude proříznut o řádově 150 mm širší než výkop pro kabelovou trasu. Po dokončení stavby bude kryt vozovky proveden živičnou směsí a spára mezi novou a stávající živicí bude ochráněna asfaltovou zálivkou.
- 3) Požadujeme, aby před zásypem kabelu trasy VN byla umožněna kontrola a po dokončení díla protokolární předání vč. výsledků zkoušek zhutnění zástupci obce Kaliště.
- 4) Stavebník je povinen zajistit průjezdnost komunikace po celou dobu výstavby.